

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ "Детский сад "Аленушка" г.
Строитель
Ногина С.В.
19 мая 2020 г

**ПАСПОРТ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальная бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Аленушка" г. Строитель, Яковлевского района, Белгородской области"

1.2. Адрес объекта:

309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Промышленная, д.44

1.3. Сведения о размещении объекта:

v	отдельно стоящее здание	2	этажей,	2786,6	кв.м	
0	часть здания	0	этажей (или на 0 этаже),		кв.м	
наличие прилегающего земельного участка		да	8605	кв.м		

1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущих 2020 год капитальных 2025 год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации

полное юридическое наименование – согласно Уставу

Муниципальная бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Аленушка" г. Строитель, Яковлевского района, Белгородской

краткое наименование

МБДОУ "Детский сад "Аленушка" г. Строитель"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Промышленная, д.44

1.8. Основание для пользования объектом

оперативное управление

1.9. Форма собственности

муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования администрации Яковлевского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности:

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми от 1,5-лет до 7 лет

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: 0

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

✓	Инвалиды с нарушениями слуха
✓	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
✓	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
✓	Инвалиды с нарушениями зрения
✓	Инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)	200-250	человек.
вместимость	294	человек.
пропускная способность	294	человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

нет	
-----	--

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет	
-----	--

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта | 200 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 6 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

	да	
--	----	--

3.2.4. Перекрестки: не регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да (описать)

Перепады высот на пешеходных путях (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	с нарушениями слуха	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С, К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи	ВНД
7	Пути движения от остановки транспорта	ДЧ-И (У, Г), ДУ (К, О, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно-функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий инвалидов, а Вариант организации доступности: Временно не доступно

4. Управленческое решение

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организация альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 7.1.2. СП 59.13330 - вариант "Б" (разумное приспособление).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*				
	НН	ТР	КР	ТСР	АФ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	0	✓	✓	✓	✓
Вход (входы) в здание	0	✓	✓	✓	✓
Путь (пути) движения внутри здания	0	✓	✓	0	0
Зона целевого назначения здания	0	0	0	0	✓
Санитарно-гигиенические помещения	0	✓	✓	✓	✓
Система информации на объекте	0	✓	✓	0	0
Пути движения к объекту	0	✓	✓	0	0
Все зоны и участки	0	0	0	0	0

*- указывается один из вариантов (видов работ): НН- не нуждается; ремонт (ТР-текущий, КРкапитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания АФ

4.2. Период проведения работ до

2025 года в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

После реконструкции (капитального ремонта) в здании будет применяться вариант обслуживания МГН "Б" (разумное приспособление) - выделение специальных помещений и зон, приспособленных для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, в том числе с использованием альтернативных форм (дистанционное обслуживание).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

0	согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)	
0	согласование работ с надзорными органами
(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)	
✓	техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
0	согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
✓	согласование с общественными организациями инвалидов
0	другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Настоящий документ составлен при участии сертифицированных экспертов Экспертно-консультационного центра "Доступный город" (свидетельство от аккредитации в СДС "Мир, доступный для всех" № ЭЦ-03-1700013 от 30 ноября 2019 года)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Анкеты (информации об объекте) | от 19 мая 2020 г |
| 2. Акта обследования объекта: | от 19 мая 2020 г |

АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

19 мая 2020 г

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Регионального отделения ВОРДИ Белгородской области **Тараненко В.В.**, директор ЭКЦ "Доступный город" **Назаров С.Р.** и заведующий МБДОУ "Детский сад №6 "Аленушка" г. Строитель" **Ногина С.В.**

согласовываем следующее управленческое решение по организации доступности на объекте:

Муниципальная бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Аленушка" г. Строитель, Яковлевского района,
расположенного по адресу:

309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Промышленная, д.44

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно-функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий инвалидов, а Вариант организации доступности: Временно не доступно

Управленческое решение:

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организация альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 7.1.2. СП 59.13330 - вариант "Б" (разумное приспособление).

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы)			
	факт	1 этап	2 этап	3 этап
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями слуха	ДУ	ДУ	Б	Б
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ	ДУ	Б	Б
с нарушениями зрения	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями умственного развития	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная);

Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

1 этап: Первоочередные меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп 2020

2 этап: Поддержание и повышение уровня доступности объекта 2020-2025

3 этап: Проведение реконструкции и капитального ремонта 2025

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и учитывая, что **до проведения реконструкции или капитального ремонта** помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время не полностью доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются **меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:**

Первоочередные меры (1 этап) для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) до проведения реконструкции или капитального ремонта

Организационные мероприятия и подготовка персонала для	
Доработка и утверждение организационно-распорядительных документов учреждения о порядке оказания помощи всем категориям инвалидов и другим маломобильным гражданам, в том числе:	
-Встреча человека с инвалидностью -Помощь в перемещении по объекту -Получение услуги -Создание условий для пребывания на объекте -Получение экстренной помощи на объекте -Выход из объекта -Покидание объекта в условиях чрезвычайной ситуации	
Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи всем категориям инвалидов и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	
Разработка, утверждение и использование альтернативных форм оказания услуг (дистанционная форма, выездная форма)	
Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания ситуационной помощи на объекте всем категориям инвалидов и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) по темам:	
-Предубеждения в отношении инвалидности, понимание инвалидности -Безбарьерная среда объекта. -Этика взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность. -Правила оказания ситуационной помощи.	
Обеспечение связи с персоналом	
Установка системы вызова (домофон, а при технической невозможности домофона - кнопка вызова, и/или табличка с контактным телефоном) при входе на прилегающую территорию	
Установка системы вызова (домофон, а при технической невозможности домофона - кнопка вызова, и/или табличка с контактным телефоном) во входной зоне перед всеми барьерами, согласно п. 6.6.1 СП59.13330.2016	
При наличии (монтаже) системы видеонаблюдения прописать в обязанностях ответственного за наблюдения порядок действия при обнаружении в входа представителя МГН	
Размещение на сайте организации информации для предварительного предупреждения о визите с целью планирования и подготовке к встрече, сопровождению и оказанию услуг представителю МГН	

Обеспечение навигации и ориентирования на объекте	
Установка при входе на территорию схемы прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, согласно п.5.5.1 СП59.13330.2016	
Установить на прилегающей территории указателей направления движения к доступному входу, согласно п. 5.1.3 СП59.13330.2016	
Обозначение доступных входов международными знаками доступности для инвалидов, согласно п. 6.5.1 СП59.13330.2016	
Установка возле недоступных входов информации о расположении и направлении движения к доступным входам для инвалидов, согласно п. 6.5.1 СП59.13330.2016	
Установка во входной зоне информационной схемы объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, согласно п. 6.5.7 СП59.13330.2016	
Установить указатели направления движения к зоне получения услуги, к доступному туалету, эвакуационным выходам в соответствии с п.6.5.1 СП59.13330.2016	
Маркировка краевых ступеней лестницы на входе в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2016	
Устройство контрастной маркировки дверей в соответствии с п 5.1.5. СП59.13330.2012	
Маркировка краевых ступеней лестниц путях движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2016	
Подготовка к реконструкции (капитальному ремонту)	
При подготовке технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту обязательно вписать в перечень основной нормативной документации по производству работ: СП59.13330.2012 и СП59.13330.2016	

Заведующий

Председатель Регионального
отделения ВОРДИ Белгородской
области

Директор ЭКЦ "Доступный город"

Зам.зав. по АХР



Ногина С.В.

Тараненко В.В.

Назаров С.Р.

Зайцева О.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ "Детский сад "Аленушка" г. Строитель"
Ногина С.В.
19 мая 2020 г.



План адаптации для МГН объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Аленушка" г. Строитель, Яковлевского района, Белгородской области"
309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Промышленная, д.44

Работы по адаптации объектов	ВИД работы	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Парковки для автотранспорта инвалидов, зоны посадки/высадки из транспорта						
Обратиться в администрацию с предложением увеличить количество специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов до 10% от общего числа в соответствии с п. 4.2.1. СП59.13330.2012	АФ	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2020	Ногина С.В.
Обратиться в администрацию с предложением привести размеры специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов привести в соответствии с п. 4.2.4. СП59.13330.2012	АФ	К, О	1 этап	требуется дополнительного расчета	2020	Ногина С.В.
Обратиться в администрацию с предложением промаркировать безопасные зоны у специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов, чтобы исключить возможность парковки на них в соответствии с п. 4.2.1. СП59.13330.2012	АФ	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2020	Ногина С.В.

Обратиться в администрацию с предложением обозначить места для инвалидов знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) в соответствии с п. 4.2.1. СП59.13330.2012	АФ	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2020	Ногина С.В.
Обратиться в администрацию с предложением обозначить места для инвалидов знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) в соответствии с п. 4.2.1. СП59.13330.2013	АФ	К, О	1 этап	требуется дополнительного расчета	2020	Ногина С.В.
Обратиться в администрацию с предложением обозначить места для инвалидов знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) в соответствии с п. 4.2.1. СП59.13330.2014	АФ	К, О	1 этап	требуется дополнительного расчета	2020	Ногина С.В.
Обратиться в администрацию с предложением привести съезды с пешеходной зоны к специальным парковочным местам для автотранспорта инвалидов в соответствии с п. 4.2.1. СП59.13330.2012	АФ	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2020	Ногина С.В.
Обратиться в администрацию с предложением привести съезды с пешеходной зоны к специальным парковочным местам для автотранспорта инвалидов в соответствии с п. 4.2.1. СП59.13330.2013	АФ	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2020	Ногина С.В.
				Территория, прилегающая к зданию (участок)		
Устранить трещины и неровности на покрытии в пешеходной зоне в соответствии с п. 4.1.11. СП59.13330.2012	КР	К, С, О	3 этап	требуется дополнительного расчета	ежегодно	Ногина С.В.

Установка системы вызова (домофон, а при технической невозможности домофона - кнопка вызова, и/или табличка с контактным телефоном) при входе на прилегающую территорию	ТР	всем	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Привести в соответствии с п. 5.1.8. СП59.13330.2016 или обозначить доступные пути движения	КР	К, О, С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Ремонт съезда с тротуара (уклон 1:20) в соответствии с п. 4.1.8. СП59.13330.2012	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Установка при входах на территорию схем прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	ТР	всем	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Схему прилегающей территории выполнить рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Схему прилегающей территории выполнить с использованием пиктограмм и картинок	ТР	У	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Установить на прилегающей территории указатели направления движения к доступному входу	ТР	всем	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
					Вход (входы) в здание	
Установка возле недоступных входов информации о расположении и направлении движения к доступным входам для инвалидов, согласно п. 6.5.1 СП59.13330.2016	ТР	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2020	Ногина С.В.
Перенести систему вызова в зону видимости	ТР	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2020	Ногина С.В.
Установить звуковой маяк, согласно п. 6.5.7 СП59.13330.2016	КР	С	3 этап	требуется дополнительного расчета	2025	Ногина С.В.

						Лестница наружная
Маркировка краевых ступеней лестницы в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п. 4.1.6.1 ГОСТ-Р-52875-2019	КР	С	3 этап	требуется дополнительного расчета	2025	Ногина С.В.
						Пандус наружный
Установка (замена) поручней, завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша пандуса на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны. в соответствии с п. 5.2.10. СП59.13330.2012	КР	К	3 этап	требуется дополнительного расчета	2025	Ногина С.В.
Установка (замена) ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м в соответствии с п. 6.2.11. СП59.13330.2016	КР	К	3 этап	требуется дополнительного расчета	2025	Ногина С.В.
Ремонт пандуса, Уклон марша пандуса не более 1:20 (5%) в соответствии с п. 6.2.9. СП59.13330.2016 или организация помощи персонала	КР	К	3 этап	требуется дополнительного расчета	2025	Ногина С.В.
Установить колесо - отбойные устройства высотой 0,05 м в соответствии с п. 5.2.14. СП59.13330.2012	КР	К	3 этап	требуется дополнительного расчета	2025	Ногина С.В.
						Дверь (входная)
Замена дверных ручек во входной группе (контрастность цвета дверной ручки по отношению к цвету дверного полотна не менее 15% соответствии с п 5.1.4. СП59.13330.2012)	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Устройство в двери смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала в соответствии с п 5.1.4. СП59.13330.2012	КР	С	3 этап	требуется дополнительного расчета	2025	Ногина С.В.
Монтаж (устройство) противоударной полосы на прозрачных полотнах входных дверей в соответствии с п 5.1.4. СП59.13330.2012	КР	К	3 этап	требуется дополнительного расчета	2025	Ногина С.В.

Устройство контрастной маркировки на прозрачных полотнах входных дверей и стен высотой не менее 0,1 м, шириной не менее 0,2 м; высота расположения маркировки от поверхности пути движения: не ниже 0,9 м и не выше 1,0м; не ниже 1,3 м и не выше 1,4м; уровень контрастности маркировки на прозрачных полотнах входных дверей и стен не менее 70% по отношению к фону. в соответствии с п 5.1.5. СП59.13330.2012	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Регулировка дверного доводчика для обеспечения задержки закрывания не менее 5 секунд при открытии на 90 градусов в соответствии с п 5.1.6. СП59.13330.2012	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
						Тамбур входной
Установить в тамбуре перед дверными проемами тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 мм, с высотой рифов 4 мм. в соответствии с п. 6.2.3. СП59.13330.2016	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
			Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			
		К, С, О, Г				Общие требования
Установка во входной зоне информационной схемы объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. в соответствии с п. 4.1.3. СП59.13330.2012	ТР	всем	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Схему выполнить рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Схему выполнить с использованием пиктограмм и картинок	ТР	У	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Установить указатели направления движения к зоне получения услуги, к доступному туалету, эвакуационным выходам	ТР	всем	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.

					Горизонтальные пути движения	
Выровнять перепад высот пола и порога в соответствии с п. 6.2.4. СП59.13330.2016	КР	К, С, О	3 этап	требуется дополнительного расчета	2025	Ногина С.В.
На основных путях движения обустроить направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм. в соответствии с п. 8.1.6. СП59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Установить на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, входами на лестничные клетки, стационарными препятствиями тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. в соответствии с п. 6.2.3. СП59.13330.2016	КР	С	3 этап	требуется дополнительного расчета	2025	Ногина С.В.
				Система навигации и ориентирования		
						Общие требования
Установить на объекте идентичные знаки и указатели, соответствующие ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ Р 52131-2019	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Идентифицировать знаками доступности (при наличии): специальные парковочные места, зоны посадки пассажиров, входы, если не все входы в здание, являются доступными; зоны обслуживания (если не все зоны обслуживания являются доступными); лифты и другие подъемные устройства; санузлы; безопасные зоны в соответствии с п. 5.5.1. СП59.13330.2012	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.

Установить указатели направления движения к ближайшему доступному элементу: возле недоступных входов в здание; возле недоступных санитарно-бытовых помещений; у лифтов, не приспособленных для перевозки инвалидов; выходов и лестниц, не являющимися путями эвакуации инвалидов	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Информационные знаки и указатели изготовить на контрастном фоне (уровень контрастности фона знака к фону прилегающей поверхности не менее 60%). Шрифт и символы контрастны: либо светлые на темном фоне, либо темные на светлом фоне (контрастность не менее 70%). Буквы и цифры знаков имеют отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10.С	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
					Схемы прилегающей территории	
Установка при входах на территорию схем прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	ТР	всем	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Схему прилегающей территории выполнить рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Схему прилегающей территории выполнить с использованием пиктограмм и картинок	ТР	У	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.

					Схема объекта во входной группе	
Установить схему объекта во входной группе согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Схему объекта выполнить тактильно-графическим способом, в том числе с использованием шрифта Брайля согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Установить информационный указатель, включающий тактильную информацию, расположенный на высоте не менее 1,2 м от уровня пола, и размещенный под углом 20-30° (max 45 °) по отношению к горизонтальной поверхности согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
Установить схему согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012	ТР	У	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.
				Информационные указатели направления движения		
Установить знаки и указатели (знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий размещены на высоте не более 2,5 м; текст на указателе расположен с выравниванием по направлению движения; на указателях используется шрифт без засечек, не используется шрифт курсивом) в соответствии с 5.5.1.-5.5.4. СП59.13330.2012	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2025	Ногина С.В.